

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 1/7

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	100.00		400.00		
EL (97% PPH)			200.00		
EL (95% DPH)	150.00				
EL (PDH)	50.00		200.00		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2015	-	-	-	-	
02.02.2015	-	-	-	-	
03.02.2015	-	-	-	-	
04.02.2015	-	-	-	-	
05.02.2015	-	-	-	-	
06.02.2015	-	-	-	-	
07.02.2015	-	-	-	-	
08.02.2015	-	-	-	-	
09.02.2015	-	-	-	-	
10.02.2015	-	-	-	-	
11.02.2015	8.99	0.08	113.09	1.00	
12.02.2015	7.30	0.05	121.48	0.95	
13.02.2015	-	-	-	-	
14.02.2015	-	-	-	-	
15.02.2015	-	-	-	-	
16.02.2015	-	-	-	-	
17.02.2015	-	-	-	-	
18.02.2015	4.14	0.04	108.12	0.89	
19.02.2015	5.57	0.01	135.47	0.94	
20.02.2015	-	-	-	-	
21.02.2015	-	-	-	-	
22.02.2015	-	-	-	-	
23.02.2015	-	-	-	-	
24.02.2015	-	-	-	-	
25.02.2015	12.06	0.04	118.73	0.94	
26.02.2015	-	-	-	-	
27.02.2015	-	-	-	-	
28.02.2015	-	-	-	-	
PMH	7.95		117.39		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 2/7

Veličina	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	100.00	400.00	
EL (97% PPH)		200.00	
EL (95% DPH)	150.00		
EL (PDH)	50.00	200.00	
I(%)	10	20	Pozn.
PMH	7.95	117.39	
MZLm v t/mesiac	0.000	0.005	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	52/100%	52/100%	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%	0/0%	
n (PPH-I) > EL ₉₇		0/0%	
n platných PPH	52/100%	52/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%	5/100%	
n PDH > EL _{pdh}	0/0%	0/0%	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)	0/0%		
n platných PDH	5	5	
n neplatných PDH	0	0	
Min PPH	0.14	68.44	
Max PPH	66.79	163.50	
Min PDH	4.14	108.12	
Max PDH	12.06	135.47	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 3/7

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	200.00		20.00		
EL (97% PPH)	50.00		10.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	50.00		10.00		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2015	-	-	-	-	
02.02.2015	-	-	-	-	
03.02.2015	-	-	-	-	
04.02.2015	-	-	-	-	
05.02.2015	-	-	-	-	
06.02.2015	-	-	-	-	
07.02.2015	-	-	-	-	
08.02.2015	-	-	-	-	
09.02.2015	-	-	-	-	
10.02.2015	-	-	-	-	
11.02.2015	13.53	0.11	1.60	0.00	
12.02.2015	9.91	0.04	0.94	0.00	
13.02.2015	-	-	-	-	
14.02.2015	-	-	-	-	
15.02.2015	-	-	-	-	
16.02.2015	-	-	-	-	
17.02.2015	-	-	-	-	
18.02.2015	9.70	0.04	0.91	0.00	
19.02.2015	3.05	0.00	1.05	0.00	
20.02.2015	-	-	-	-	
21.02.2015	-	-	-	-	
22.02.2015	-	-	-	-	
23.02.2015	-	-	-	-	
24.02.2015	-	-	-	-	
25.02.2015	6.23	0.01	1.81	0.00	
26.02.2015	-	-	-	-	
27.02.2015	-	-	-	-	
28.02.2015	-	-	-	-	
PMH	8.99		1.29		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 4/7

Veličina	SO ₂ r	TOCr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	200.00	20.00	
EL (97% PPH)	50.00	10.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	50.00	10.00	
I(%)	20	30	Pozn.
PMH	8.99	1.29	
MZLm v t/mesiac	0.000	0.000	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	52/100%	47/100%	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%	0/0%	
n (PPH-I) > EL ₉₇	0/0%	0/0%	
n platných PPH	52/100%	47/90%	
n neplatných PPH	0/0%	5/10%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%	5/100%	
n PDH > EL _{pdh}	0/0%	0/0%	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)			
n platných PDH	5	5	
n neplatných PDH	0	0	
Min PPH	0.00	0.25	
Max PPH	39.68	7.28	
Min PDH	3.05	0.91	
Max PDH	13.53	1.81	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
 ...
 ...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 5/7

Veličina	TZLr		O2	TP	Ts	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	30.00					
EL (97% PPH)	10.00					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	10.00					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	
01.02.2015	-	-	-	-	-	
02.02.2015	-	-	-	-	-	
03.02.2015	-	-	-	-	-	
04.02.2015	-	-	-	-	-	
05.02.2015	-	-	-	-	-	
06.02.2015	-	-	-	-	-	
07.02.2015	-	-	-	-	-	
08.02.2015	-	-	-	-	-	
09.02.2015	-	-	-	-	-	
10.02.2015	-	-	-	-	-	
11.02.2015	1.84	0.00	16.00	849.74	129.71	
12.02.2015	3.19Y	0.00	16.76	847.24	127.07	
13.02.2015	-	-	-	-	-	
14.02.2015	-	-	-	-	-	
15.02.2015	-	-	-	-	-	
16.02.2015	-	-	-	-	-	
17.02.2015	-	-	-	-	-	
18.02.2015	2.21	0.00	16.09	841.88	127.36	
19.02.2015	1.47	0.01	17.47	841.75	126.49	
20.02.2015	-	-	-	-	-	
21.02.2015	-	-	-	-	-	
22.02.2015	-	-	-	-	-	
23.02.2015	-	-	-	-	-	
24.02.2015	-	-	-	-	-	
25.02.2015	3.18	0.01	16.29	844.53	127.22	
26.02.2015	-	-	-	-	-	
27.02.2015	-	-	-	-	-	
28.02.2015	-	-	-	-	-	
PMH	2.45		16.52	845.05	127.58	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 6/7

Veličina	TZLr	O2	TP	Ts	
Jednotka	mg/m ³ N	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	30.00				
EL (97% PPH)	10.00				
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00				
I(%)	30				Pozn.
PMH	2.45	16.52	845.05	127.58	
MZLm v t/mesiac	0.000	-	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	51/98%				
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%				
n (PPH-I) > EL ₉₇	1/2%				
n platných PPH	52/100%	154/100%	154/100%	154/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%				
n PDH > EL _{pdh}	0/0%				
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)					
n platných PDH	5	5	5	5	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
Min PPH	0.67	7.02	455.39	19.02	
Max PPH	15.74	21.48	988.10	164.46	
Min PDH	1.47	16.00	841.75	126.49	
Max PDH	3.19	17.47	849.74	129.71	
EQ	0.00				

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnotaEQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2015

Prevádzkovateľ:

NsP Myjava

Zdroj:

Spalovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: 78hod 3min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

1112

Tlačené dňa:

26.05.15

Strana :

7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2015	08:30	00:00	09:30	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2015	08:30	00:00	11:00	04:30	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2015	08:30	00:00	09:30	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2015	09:00	00:00	12:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2015	08:30	00:00	09:00	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	595:00	00:00	51:00	26:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

...

...

...