

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa
 Kód: 1112
 Strana : 1/7

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	100.00		400.00		
EL (97% PPH)			200.00		
EL (95% DPH)	150.00				
EL (PDH)	50.00		200.00		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.01.2015	-	-	-	-	
02.01.2015	-	-	-	-	
03.01.2015	-	-	-	-	
04.01.2015	-	-	-	-	
05.01.2015	-	-	-	-	
06.01.2015	-	-	-	-	
07.01.2015	5.31	0.02	100.57	0.83	
08.01.2015	-	-	-	-	
09.01.2015	-	-	-	-	
10.01.2015	-	-	-	-	
11.01.2015	-	-	-	-	
12.01.2015	-	-	-	-	
13.01.2015	-	-	-	-	
14.01.2015	5.75	0.02	105.81	0.93	
15.01.2015	-	-	-	-	
16.01.2015	-	-	-	-	
17.01.2015	-	-	-	-	
18.01.2015	-	-	-	-	
19.01.2015	-	-	-	-	
20.01.2015	-	-	-	-	
21.01.2015	4.55	0.01	125.03	1.05	
22.01.2015	-	-	-	-	
23.01.2015	-	-	-	-	
24.01.2015	-	-	-	-	
25.01.2015	-	-	-	-	
26.01.2015	-	-	-	-	
27.01.2015	-	-	-	-	
28.01.2015	7.35	0.05	106.98	0.87	
29.01.2015	9.86	0.05	122.04	0.91	
30.01.2015	-	-	-	-	
31.01.2015	-	-	-	-	
PMH	6.38		111.91		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 2/7

Veličina	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	100.00	400.00	
EL (97% PPH)		200.00	
EL (95% DPH)	150.00		
EL (PDH)	50.00	200.00	
I(%)	10	20	Pozn.
PMH	6.38	111.91	
MZLm v t/mesiac	0.000	0.005	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	62/100%	62/100%	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%	0/0%	
n (PPH-I) > EL ₉₇		0/0%	
n platných PPH	62/100%	62/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%	5/100%	
n PDH > EL _{pdh}	0/0%	0/0%	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)	0/0%		
n platných PDH	5	5	
n neplatných PDH	0	0	
Min PPH	0.26	76.17	
Max PPH	39.23	213.30	
Min PDH	4.55	100.57	
Max PDH	9.86	125.03	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnotaEQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa
 Kód: 1112
 Strana : 3/7

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	200.00		20.00		
EL (97% PPH)	50.00		10.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	50.00		10.00		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.01.2015	-	-	-	-	
02.01.2015	-	-	-	-	
03.01.2015	-	-	-	-	
04.01.2015	-	-	-	-	
05.01.2015	-	-	-	-	
06.01.2015	-	-	-	-	
07.01.2015	24.94	0.15	- F	0.00	
08.01.2015	-	-	-	-	
09.01.2015	-	-	-	-	
10.01.2015	-	-	-	-	
11.01.2015	-	-	-	-	
12.01.2015	-	-	-	-	
13.01.2015	-	-	-	-	
14.01.2015	13.09	0.05	1.01	0.00	
15.01.2015	-	-	-	-	
16.01.2015	-	-	-	-	
17.01.2015	-	-	-	-	
18.01.2015	-	-	-	-	
19.01.2015	-	-	-	-	
20.01.2015	-	-	-	-	
21.01.2015	5.99	0.02	1.17	0.00	
22.01.2015	-	-	-	-	
23.01.2015	-	-	-	-	
24.01.2015	-	-	-	-	
25.01.2015	-	-	-	-	
26.01.2015	-	-	-	-	
27.01.2015	-	-	-	-	
28.01.2015	15.71	0.09	- F	0.00	
29.01.2015	4.06	0.00	- F	0.00	
30.01.2015	-	-	-	-	
31.01.2015	-	-	-	-	
PMH	13.06		1.09		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 4/7

Veličina	SO ₂ r	TOCr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	200.00	20.00	
EL (97% PPH)	50.00	10.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	50.00	10.00	
I(%)	20	30	Pozn.
PMH	13.06	1.09	
MZLm v t/mesiac	0.000	0.000	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	62/100%	26/100%	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%	0/0%	
n (PPH-I) > EL ₉₇	0/0%	0/0%	
n platných PPH	62/100%	26/42%	
n neplatných PPH	0/0%	36/58%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%	2/100%	
n PDH > EL _{pdh}	0/0%	0/0%	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)			
n platných PDH	5	2	
n neplatných PDH	0	3	
Min PPH	0.00	0.27	
Max PPH	56.95	5.01	
Min PDH	4.06	1.01	
Max PDH	24.94	1.17	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 5/7

Veličina	TZLr		O2	TP	Ts	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	30.00					
EL (97% PPH)	10.00					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	10.00					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	
01.01.2015	-	-	-	-	-	
02.01.2015	-	-	-	-	-	
03.01.2015	-	-	-	-	-	
04.01.2015	-	-	-	-	-	
05.01.2015	-	-	-	-	-	
06.01.2015	-	-	-	-	-	
07.01.2015	2.05	0.00	15.92	844.05	126.68	
08.01.2015	-	-	-	-	-	
09.01.2015	-	-	-	-	-	
10.01.2015	-	-	-	-	-	
11.01.2015	-	-	-	-	-	
12.01.2015	-	-	-	-	-	
13.01.2015	-	-	-	-	-	
14.01.2015	2.00	0.01	16.19	837.59	125.89	
15.01.2015	-	-	-	-	-	
16.01.2015	-	-	-	-	-	
17.01.2015	-	-	-	-	-	
18.01.2015	-	-	-	-	-	
19.01.2015	-	-	-	-	-	
20.01.2015	-	-	-	-	-	
21.01.2015	1.96	0.00	15.81	840.71	124.57	
22.01.2015	-	-	-	-	-	
23.01.2015	-	-	-	-	-	
24.01.2015	-	-	-	-	-	
25.01.2015	-	-	-	-	-	
26.01.2015	-	-	-	-	-	
27.01.2015	-	-	-	-	-	
28.01.2015	2.08	0.00	16.02	839.73	128.92	
29.01.2015	2.46	0.00	16.84	842.34	121.70	
30.01.2015	-	-	-	-	-	
31.01.2015	-	-	-	-	-	
PMH	2.09		16.16	840.86	125.55	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
 Meracie miesto:
 Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.15

Zdroj: Spalovňa

Kód: 1112
 Strana : 6/7

Veličina	TZLr	O2	TP	Ts	
Jednotka	mg/m ³ N	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	30.00				
EL (97% PPH)	10.00				
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00				
I(%)	30				Pozn.
PMH	2.09	16.16	840.86	125.55	
MZLm v t/mesiac	0.000	-	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	62/100%				
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%				
n (PPH-I) > EL ₉₇	0/0%				
n platných PPH	62/100%	154/100%	154/100%	154/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	5/100%				
n PDH > EL _{pdh}	0/0%				
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)					
n platných PDH	5	5	5	5	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
Min PPH	0.56	6.80	452.98	17.32	
Max PPH	11.82	20.99	1020.72	165.23	
Min PDH	1.96	15.81	837.59	121.70	
Max PDH	2.46	16.84	844.05	128.92	
EQ	0.00				

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnotaEQ - Emisný kvocient

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...

...

...

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2015

Prevádzkovateľ:

NsP Myjava

Zdroj:

Spalovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: 77hod 32min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

1112

Tlačené dňa:

01.02.15

Strana :

7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2015	09:00	00:00	08:30	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2015	08:30	00:00	09:30	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2015	08:30	00:00	08:30	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2015	08:30	00:00	09:00	06:30	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2015	08:30	00:00	10:30	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	667:00	00:00	46:00	31:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

SKU - Skúšanie

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

...
...
...