

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému: 62hod 4min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spaľovňa</P< td>
 </P< td>

Kód: 1112
Strana : 1/7

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	100.00		400.00		
EL (97% PPH)			200.00		
EL (95% DPH)	150.00				
EL (PDH)	50.00		200.00		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2015	-	-	-	-	
02.03.2015	-	-	-	-	
03.03.2015	-	-	-	-	
04.03.2015	6.14	0.04	128.80	1.09	
05.03.2015	7.65	0.04	121.68	0.91	
06.03.2015	-	-	-	-	
07.03.2015	-	-	-	-	
08.03.2015	-	-	-	-	
09.03.2015	-	-	-	-	
10.03.2015	-	-	-	-	
11.03.2015	4.84	0.04	109.26	0.86	
12.03.2015	-	-	-	-	
13.03.2015	-	-	-	-	
14.03.2015	-	-	-	-	
15.03.2015	-	-	-	-	
16.03.2015	-	-	-	-	
17.03.2015	-	-	-	-	
18.03.2015	4.29	0.02	105.37	0.65	
19.03.2015	-	-	-	-	
20.03.2015	-	-	-	-	
21.03.2015	-	-	-	-	
22.03.2015	-	-	-	-	
23.03.2015	-	-	-	-	
24.03.2015	-	-	-	-	
25.03.2015	-	-	-	-	
26.03.2015	-	-	-	-	
27.03.2015	-	-	-	-	
28.03.2015	-	-	-	-	
29.03.2015	-	-	-	-	
30.03.2015	-	-	-	-	
31.03.2015	-	-	-	-	
PMH	5.44		114.41		

MZLm v t/mesiac	0.000	0.004	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	56/100%	56/100%	
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%	0/0%	
n (PPH-I) > EL ₉₇		0/0%	
n platných PPH	56/100%	56/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	4/100%	4/100%	
n PDH > EL _{pdh}	0/0%	0/0%	
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)	0/0%		
n platných PDH	4	4	
n neplatných PDH	0	0	
Min PPH	0.20	77.02	
Max PPH	39.11	160.30	
Min PDH	4.29	105.37	
Max PDH	7.65	128.80	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
...
...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: 62hod 4min

ID oprávnených osôb: operator

Tlačené dňa: 26.05.15

Zdroj: Spaľovňa</P< td>
</P< td>

Kód: 1112

Strana : 3/7

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	200.00		20.00		
EL (97% PPH)	50.00		10.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	50.00		10.00		
I(%)	20	MZLd	30	MZLd	

Dátum	PDH		PDH		
01.03.2015	-	-	-	-	
02.03.2015	-	-	-	-	
03.03.2015	-	-	-	-	
04.03.2015	7.62	0.04	1.42	0.01	
05.03.2015	7.23	0.02	0.94	0.00	
06.03.2015	-	-	-	-	
07.03.2015	-	-	-	-	
08.03.2015	-	-	-	-	
09.03.2015	-	-	-	-	
10.03.2015	-	-	-	-	
11.03.2015	15.54	0.10	0.92	0.00	
12.03.2015	-	-	-	-	
13.03.2015	-	-	-	-	
14.03.2015	-	-	-	-	
15.03.2015	-	-	-	-	
16.03.2015	-	-	-	-	
17.03.2015	-	-	-	-	
18.03.2015	13.17	0.07	0.56	0.00	
19.03.2015	-	-	-	-	
20.03.2015	-	-	-	-	
21.03.2015	-	-	-	-	
22.03.2015	-	-	-	-	
23.03.2015	-	-	-	-	
24.03.2015	-	-	-	-	
25.03.2015	-	-	-	-	
26.03.2015	-	-	-	-	
27.03.2015	-	-	-	-	
28.03.2015	-	-	-	-	
29.03.2015	-	-	-	-	
30.03.2015	-	-	-	-	
31.03.2015	-	-	-	-	
PMH	11.60		0.91		
MZLm v t/mesiac	0.000		0.000		
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	56/100%		56/100%		
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%		0/0%		
n (PPH-I) > EL ₉₇	0/0%		0/0%		
n platných PPH	56/100%		56/100%		
n neplatných PPH	0/0%		0/0%		
n nahradených PPH	0/0%		0/0%		
n PDH < EL _{pdh}	4/100%		4/100%		
n PDH > EL _{pdh}	0/0%		0/0%		
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)					
n platných PDH	4		4		
n neplatných PDH	0		0		

Min PPH	0.02	0.14	
Max PPH	42.11	8.45	
Min PDH	7.23	0.56	
Max PDH	15.54	1.42	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desaťminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
...
...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2015

Prevádzkovateľ:

NsP Myjava

Zdroj:

Spaľovňa

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému: 62hod 4min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

1112

Tlačené dňa:

26.05.15

Strana :

5/7

Veličina	TZLr		O2	TP	Ts	
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	30.00					
EL (97% PPH)	10.00					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	10.00					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2015	-	-	-	-	-	
02.03.2015	-	-	-	-	-	
03.03.2015	-	-	-	-	-	
04.03.2015	3.04	0.01	16.04	854.83	129.98	
05.03.2015	3.83	0.01	16.67	845.23	130.08	
06.03.2015	-	-	-	-	-	
07.03.2015	-	-	-	-	-	
08.03.2015	-	-	-	-	-	
09.03.2015	-	-	-	-	-	
10.03.2015	-	-	-	-	-	
11.03.2015	2.93	0.00	15.71	842.52	124.46	
12.03.2015	-	-	-	-	-	
13.03.2015	-	-	-	-	-	
14.03.2015	-	-	-	-	-	

15.03.2015	-	-	-	-	-	
16.03.2015	-	-	-	-	-	
17.03.2015	-	-	-	-	-	
18.03.2015	2.48	0.00	14.84	844.82	126.92	
19.03.2015	-	-	-	-	-	
20.03.2015	-	-	-	-	-	
21.03.2015	-	-	-	-	-	
22.03.2015	-	-	-	-	-	
23.03.2015	-	-	-	-	-	
24.03.2015	-	-	-	-	-	
25.03.2015	-	-	-	-	-	
26.03.2015	-	-	-	-	-	
27.03.2015	-	-	-	-	-	
28.03.2015	-	-	-	-	-	
29.03.2015	-	-	-	-	-	
30.03.2015	-	-	-	-	-	
31.03.2015	-	-	-	-	-	
PMH	2.97		15.83	846.96	127.88	
MZLm v t/mesiac	0.000		-	-	-	
n (PPH-I) < EL ₁₀₀	56/100%					
n (PPH-I) > EL ₁₀₀	0/0%					
n (PPH-I) > EL ₉₇	0/0%					
n platných PPH	56/100%		122/100%	122/100%	122/100%	
n neplatných PPH	0/0%		0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%		0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh}	4/100%					
n PDH > EL _{pdh}	0/0%					
n (DPH-I > EL ₉₅ > 5%)						
n platných PDH	4		4	4	4	
n neplatných PDH	0		0	0	0	
Min PPH	0.66		8.63	458.45	21.78	
Max PPH	12.59		21.02	994.08	165.75	
Min PDH	2.48		14.84	842.52	124.46	
Max PDH	3.83		16.67	854.83	130.08	
EQ	0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL_{pdh}

F - neplatná

Q - PDH > EL_{pdh}

X - n (PPH-I > EL₁₀₀) > 0

Y - n (PPH-I > EL₉₇) > 0

L - (DPH-I > EL₉₅) > 5%

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH

EL₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

DPH - Desiatminútová priemerná hodnota

EL₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

...
...
...

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava

Zdroj: Spaľovňa </P< td>

Meracie miesto:

</P< td>

Celkový čas prevádzky systému: 62hod 4min

ID oprávnených osôb: operator

Kód: 1112

Tlačené dňa: 26.05.15

Strana : 7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2015	08:00	00:00	10:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2015	09:00	00:00	10:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2015	08:30	00:00	07:30	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2015	09:30	00:00	05:30	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	683:00	00:00	33:00	28:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - výpadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
INY - Iný stav

...
...
...